

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Зуевского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Некрасова, 3, г. Зуевка, 612410, тел. 2-61-85 (код 83337)

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 12/1/1-5

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению
детский сад "Родничок" п. Косино Зуевского района Кировской области,**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

заведующему муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением

детский сад "Родничок" п. Косино Зуевского района Кировской области

Чуйковой Ольге Николаевне

(последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина),
собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Зуевского района
по пожарному надзору Кощеева М.Ю. от « 29 » сентября 2020 года № 12,
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
в период

06 октября 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.;

21 октября 2020 г. с 08 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.

проведена проверка государственным инспектором Зуевского района по пожарному
надзору капитаном внутренней службы Пушкаревым В.Н.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего (-их) проверку,

здания муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад
"Родничок" п. Косино Зуевского района Кировской области, расположенного по адресу:
Кировская область, Зуевский район, п. Косино, ул. Свободы, д. 1,

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим МКДОУ «Родничок» п. Косино Чуйковой Ольгой Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывает только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Отсутствует вывод извещения о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации.	п. 14.4. СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утверждены Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 175; ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2021 г.	
2	Применено покрытие пола (линолеум) с неизвестными показателями пожарной опасности: - на 1 этаже здания в помещениях №4; №6; №15; №16; №17; №18; №23; №27; №32; №39; №41; - на 2 этаже в помещениях №2; №7; №8; №22; №23; №24. (нумерация в соответствии с техническим паспортом БТИ на здание)	п. 7 ст. 134, Таблица 3 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2021 г.	
3	Двери в кладовые для хранения белья и гладильню (помещения №№ 25,31,32) имеют неизвестный предел огнестойкости.	ст. 88, табл. 23, табл. 24 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2021 г.	
4	Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390	01.10.2021 г.	
5	Не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц здания, с составлением соответствующего протокола испытаний.	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390.	01.10.2021 г.	

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в следующем порядке.

В досудебном порядке настоящее предписание может быть обжаловано в Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (610035, г. Киров, ул. Маклина, д. 65, тел./факс 54-69-62 (код 8332), e-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru). Жалоба может быть подана в течение 15 суток с момента вынесения настоящего предписания. Порядок досудебного рассмотрения жалобы регламентирован разделом V Приказа МЧС России от 30.11.2016 №644.

Арбитражный суд рассматривает заявления об оспаривании ненормативных правовых актов только в тех случаях, когда они затрагивают права и законные интересы заявителей в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности. Во всех остальных случаях, дела рассматриваются судьями районных судов.

При этом в соответствии с частью 5 статьи 4 АПК РФ направить жалобу в Арбитражный суд можно только после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию спора.

Для судебного порядка обжалования установлен срок в 3 месяца (ч.4 ст. 198 АПК РФ, ст. 219 КАС РФ).

Жалобы (заявления об оспаривании), направляемые в суды облагаются государственной пошлиной. Жалобы, направляемые в адрес вышестоящих должностных лиц, государственной пошлиной не облагаются.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Зуевского района по пожарному
надзору

(должность государственного инспектора
по пожарному надзору)

Пушкарев В.Н.

(фамилия, инициалы)



« 21 » октября 20 20 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением детский сад "Родничок" п. Косино Зуевского района Кировской области


(подпись)

(должность)

Чуйкова О.Н.
(фамилия, инициалы)

« 21 » октября 20 20 г.